



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESOLUCIÓN ENARGAS N° 138/95

**CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

N° BVA / GN / 0111 - 15

This certifies to

Se certifica a

SIME S.R.L.

*Marcelo T de Alvear 4304/06 - CP B1702FVJ - Ciudadela
Prov. de Buenos Aires - Rep. Argentina.*

Product

Producto

REJILLA DE VENTILACION

Marcas: **IB**

Modelos: **15 x 15**

VENTILGAS

15 x 30

20 x 20

Kit Ventilación*

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma
NAG 215 (08)

Made in

Industria

Argentina

This certificate, issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions, is valid until
Este certificado, expedido de acuerdo con las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS es válido hasta el

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2015

ALFREDO ALEJANDRO BUSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. General Conditions of Service are given on the back.
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Las condiciones Generales de Servicio se detallan al dorso.
To check its validity telephone (54-11) 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. (54-11) 4000-8008 e-mail: bvarg.gas@ar.bureauveritas.com

Solicite a su vendedor el Certificado



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1.

**Cde. CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACION
N° BVA / GN / 0111 - 15**

General information / Datos generales

Fabricante:	SIME S.R.L.
Representante Técnico: Matrícula Profesional N°	JUAN D. ABRIGO TP-79
Trámite:	Renovación
Matrícula de Fabricante N° Matrícula del Producto:	BVG 3625 BVG 3625/04
Trámite anterior:	Certificado N° BVA/GN/1315-13

Technical features / Características técnicas

REJILLAS DE VENTILACION			
Medidas (cm):	15x15	15x30	20x20
Sección libre de pasaje de aire** (cm ²):	34 / 50 / 75 / 100	68 / 100 / 150 / 200	50 / 100 / 150 / 200
Material:	Chapa galvanizada y esmaltada. Espesor ≠ 0,6 mm Chapa acero inoxidable. (AISI 430) Espesor ≠ 0,5 mm Plástico (ABS o Alto Impacto auto extingible) con filtro UV Malla de Acero Galvanizado de Ø 0.2 mm y 14 hilos por pulgada cuadrada		
*Opcional:	Kit de Ventilación Permanente para instalaciones Internas de Gas		
Conjunto Kit:	Portareja y Tubo (Material Plástico), Malla Metálica, Reja Interior y Exterior		
Tipo de fijación:	Para amurar y/o atornillar		
Marcado:	Fabricante, "GAS", , Industria Argentina, BVG 3625/04, Superficie de Ventilación (cm²), "No tapar ni obstruir esta ventilación / Es parte de la instalación de Gas"		
Otra información:	En la documentación que origina la presente		

**Opcional según requerimiento.

La autorización del uso del producto se rige por la colocación en cada rejilla, de una estampilla autoadhesiva con código alfanumérico con el logotipo de identificación del elemento aprobado, de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolución ENARGAS N° 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on / Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2015


**ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS**

*This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.*

Av. L. N. Alem 1134 - 7° Piso (C1001AAT)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. (54) (11) 4000-8008

Fax (54) (11) 4315-3111

www.bureauveritas.com.ar