



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESOLUCIÓN ENARGAS N° 138/95

**CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

N° BVA / GN / 0088 - 15

This certifies to

Se certifica a

SIME S.R.L.

Marcelo T de Alvear 4304/06 - CP B1702FVJ - Ciudadela
Prov. de Buenos Aires - Argentina.

Product

Producto

**VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO PARA MEDIA PRESIÓN,
TIPO ESFÉRICA, A CANDADO.**

Marca: **IB** Modelo: **3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"**

Complies with the requirements of Standard

Cumple con los requerimientos de la Norma

NAG 212 (95)

Made in

Industria

Argentina / China

This certificate, issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions, is valid until
Este certificado, expedido de acuerdo con las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS es válido hasta el

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2015

ALFREDO ALEJANDRO BUSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. General Conditions of Service are given on the back.
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Las condiciones Generales de Servicio se detallan al dorso.
To check its validity telephone (54-11) 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. (54-11) 4000-8008 e-mail: bvarg.gas@ar.bureauveritas.com

Solicite al vendedor el Certificado



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
N° BVA / GN / 0088 - 15

General information Datos generales

Fabricante:	SIME S.R.L.
Representante Técnico: Matrícula Profesional N°	Ing. Pablo BARBERO I-6041
Trámite:	Renovación
Matrícula de Fabricante N° Matrícula del Producto:	BVG 3625 BVG 3625/11
Trámite Anterior:	Certificado N° BVA/GN/0092-14

Technical features Características técnicas

Tipo de gas:	NATURAL Y LICUADO	Tipo de rosca:	IRAM 5063
Presión de prueba:	45 kg/cm²	Diámetro nominal:	* 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"
Presión máxima de trabajo:	4 bar	Material del cuerpo:	Latón Forjado
Otros datos:	En documentación de aprobación		
<i>El accesorio se comercializará con el manual en castellano con las instrucciones de uso y mantenimiento y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.</i>			

**(Paso total)*

La autorización del uso del producto se rige por la colocación en cada accesorio, de una estampilla autoadhesiva con código alfanumérico con el logotipo de identificación del elemento aprobado, de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolución ENARGAS N° 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2015

ALFREDO ALEJANDRO BUSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.